

Zapytanie Nr. 4

Dotyczy: przetargu na roboty remontowo-budowlane na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Braniewie, ul. Drewniana 1,3,5.

1. W jakiej wysokości należy wpłacić wadium składając ofertę częściową – na zadanie 1,2i3?
2. Czy składając ofertę częściową, każde zadanie należy złożyć osobno, czy można je złożyć jako jedną ofertę?

Zadanie nr 1, nr 2 i nr 3 – Drewniana 1, 3 i 5.

1. Proszę podać grubość płyty OSB oraz wełny mineralnej na ściankach z luksferów - poz. 7 przedmiarów.
2. Wymiana posadzki na balkonach – w nakładach tablicy KNR-W 4-01 080910 nie uwzględniono płytek terakotowych. (poz. 15)
Czy należy je ująć?
3. Pozycja 30 przedmiaru – proszę podać grubość wełny mineralnej.
4. Poz. 31 – obsadzenie podokienników – w nakładach podanej tablicy brak podokienników – czy należy je ująć?
5. W przedmiarach nie uwzględniono wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki (obróbki blacharskie, suprema...), co należy z tym zrobić?
6. Czy stolarka okienna i drzwiowa na klatkach schodowych pozostaje „stara”?



„WARMIA I MAZURY REGIONEM ZJEDNOCZONEJ EUROPY”

Odpowiedz na zapytanie nr 1

- Ad. 1 Na każde zadanie 1, 2, 3 wadium wynosi po 3.000, 00 zł. (każde osobno)
Ad.2 Jeżeli jest składana oferta częściowa to na każde zadanie osobno, tak będzie rozpatrywana.

Zadanie nr 1, nr 2 i nr 3:

- Ad.1 Grubość płyty OSB należy przyjąć min. 18 mm.
Ad.2 Płytki terakotowe należy ująć tak jak opisane w przedmiarze.
Ad.3 Grubość wełny mineralnej 12 cm.
Ad.4 Nie ujmować poddokienników. Obsadzenie ewentualnie istniejących podokienników.
Ad.5 Nie kalkulować dodatkowo.
Ad.6 Stolarka okienna jest już wymieniona a drzwiowa pozostaje istniejąca.

Specjalista
ds. budowlano-administracyjnych
Andrzej Rogala

22.06.2011

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"Zatoka" w Braniewie
ul. Matejki 9, 14-500 Braniewo
☎ 55 620 86 60 ☎ 55 620 86 50
REGON 000487440 NIP 562-800-31-06